



# Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 18

tel. 83 344-41-60 do 62, fax 83 343-76-39

e-mail: [psse.bialapodlaska@sanepid.gov.pl](mailto:psse.bialapodlaska@sanepid.gov.pl)

<https://www.gov.pl/web/psse-biala-podlaska>

Biała Podlaska, dnia 20.09.2024 r.

**ONS-HK.9020.4.84.2024**

## **OCENA JAKOŚCI WODY WYKORZYSTYWANEJ DO PŁYWANIA nr 71/24 z pływalni krytej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Białej Podlaskiej przy ul. Kraszewskiego 1**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 416) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1230) po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań stwierdza, że

**woda z w/w pływalni spełnia wymagania sanitarne**

### **UZASADNIENIE**

W dniu 09.09.2024 r. Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Białej Podlaskiej przekazano sprawozdania z badań nr: L/0/07/2024/247/FM/3 z dnia 06.09.2024 r., L/0/07/2024/247/FM/2 z dnia 02.09.2024 r. oraz L/0/07/2024/247/FM/1 z dnia 02.09.2024 r.

Powyższe badania wykonano na pływalni krytej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Białej Podlaskiej po przerwie eksploatacyjnej.

Wyniki badań próbek z dnia 27.08.2024 r. pobranych z punktów:

- woda wprowadzana do niecki z systemu cyrkulacji,
- Niecka (część płytka),
- Niecka (część głęboka),

w badanym zakresie spełniają wymagania mikrobiologiczne określone w załączniku 1, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1230).

Natomiast stwierdzono przekroczenia chloroformu i THM. Związki te mają drażniący wpływ na skórę i drogi oddechowe oraz negatywnie wpływają na zapach wody. Szczególnie wrażliwe na działanie chloroformu są dzieci oraz osoby o obniżonej odporności (alergia, choroby układu oddechowego).

Ponowne badania próbek wody wykonane w dniu 10.09.2024 r., po przeprowadzeniu działań naprawczych nie wykazały już przekroczeń.

Badania wody zrealizowano w laboratorium, które uzyskało akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na wykonywanie badań.

**Marcin Nowik**  
**Państwowy Powiatowy Inspektor**  
**Sanitarny w Białej Podlaskiej**  
*/podpisano elektronicznie/*

**Otrzymują:**

1. Gmina Miejska Biała Podlaska
2. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Białej Podlaskiej
3. a/a

Sporządził: N.Z.

Sprawdził: D.M.